



Office Of Commissioner/Fire Officer, JABALPUR NAGAR NIGAM
JABALPUR Division , JABALPUR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100017575/FNOC/COL/2024/0328

आवेदन की तिथि / Application Date : Oct 18, 2024 जावक की तिथि / जावक की तिथि Date : 17-Nov-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : MM INTERNATIONAL SCHOOL

निम्नलिखित प्रावधानों / शर्तों के तहत अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है :

1. फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम्.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।
2. भवन में स्थापित समस्त पोर्टेबल एवं फिक्स्ड फायर-फाइटिंग सिस्टम्स को हर समय ऑपरेशनल / चालू स्थिति में रखा जाना तथा इसका रिकॉर्ड मानक / नियमानुसार विधिवत रखा जाना अनिवार्य होगा।
3. आवेदक / स्वामी को भवन में नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का निर्धारित आई.एस. मानकों के अनुसार प्रावधानित समय - सीमा में संधारण करना एवं संधारण हेतु आवश्यक अर्हताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा।
4. अग्निशमन उपकरणों का निर्धारित मानकों के अनुसार रखरखाव किया जाना अनिवार्य होगा।
5. भवन में कार्यरत / उपलब्ध समस्त स्टाफ को भवन में स्थापित अग्निशमन उपकरणों के सञ्चालन का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा।


Manager
MM International School
Katni-Nagpur Bypass Jabalpur


Principal
MM International School
Katni Nagpur Bypass Jabalpur
School Code-50813
Affiliation No. 1030850



अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100017575/FNOC/COL/2024/0328


आवेदन की तिथि / Application Date : Oct 18, 2024 जावक की तिथि / ०००००० Date : 17-Nov-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : MM INTERNATIONAL SCHOOL

6. यह प्रमाण पत्र भवन में स्थापित अग्निशमन एवं निकासी की व्यवस्थाओं मात्र के सम्बन्ध में है; भवन के उपयोग / अधिभोग से पूर्व आवेदक / स्वामी को सम्बन्धित विभागों के सक्षम प्राधिकारियों से आवश्यकतानुसार अनुमतियाँ / अनापत्तियाँ प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्सम्बन्ध में आवेदक / स्वामी को समस्त सक्षम प्राधिकारियों से प्रकरण में प्राप्त अनुज्ञा / एन.ओ.सी. अनुसार निर्धारित शर्तों का पालन करना बंधनकारी होगा, जिसके लिए आवेदक / स्वामी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

7. आवेदक / स्वामी को निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधानों के साथ - साथ फायर सेफ्टी हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड - 2016 के भाग - 04 में निर्धारित अन्य आवश्यक प्रावधानों एवं आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। स्थल निरीक्षण में इन प्रावधानों का पालन न पाए जाने पर अग्निशमन प्राधिकारी को अग्नि-सुरक्षा प्रमाण-पत्र (०००० ००००० ००००००००००) निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

8. आवेदक / स्वामी को प्रदाय किया जा रहा अग्नि-सुरक्षा प्रमाण-पत्र (०००० ००००० ००००००००००) जारी आदेश दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए, प्रभावशील रहेगा और यह अवधि समाप्त होने के दो माह पूर्व पुनः अग्नि-सुरक्षा प्रमाण-पत्र (०००० ००००० ००००००००००) हेतु आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 जून तक अग्निशमन ऑडिट रिपोर्ट के साथ यार वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सभी अग्नि सुरक्षा उपकरण सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं।


Manager
MM International School
Katni-Nagpur Bypass Jabalpur


Principal
MM International School
Katni Nagpur Bypass Jabalpur
School Code-50813
Affiliation No. 1030850